

Warum haben die Erdungsstecker von euch kein CE-Zeichen?

Der Erdungsstecker wurde bei der Prüfung zur Information vom VDE als ähnlich der Produktkategorie Steckvorrichtungen für Hausgebrauch und ähnliche Zwecke eingestuft und die VDE 0620 wurde als Produktnorm zur Prüfung herangezogen.

In der EU-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU. Im Kapitel 1, Seite 96/360, Artikel 1 "Gegenstand und Geltungsbereich" wird auf den Anhang II (Seite 96/369) verwiesen, in dem die Ausschlüsse aufgeführt werden, die nicht kennzeichnungspflichtig sind.

Unter anderem die Haushaltssteckvorrichtungen (VDE 0620: Steckvorrichtungen für Hausgebrauch und ähnliche Zwecke).

Daher dürfen diese Produkte nicht mit einem CE-Zeichen gekennzeichnet werden und es werden keine Konformitätserklärungen dafür erstellt.